

УТВЕРЖДАЮ

Директор МУП «Теплосервис»

Р.Х. Кочесоков

«30»

06

2025 г

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ Муниципального унитарного предприятия "Теплосервис"

1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с:

Федеральным законом № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности»,
Техническим регламентом о требованиях пожарной безопасности (ФЗ № 123),
Правилами противопожарного режима в Российской Федерации,
Методическими рекомендациями МЧС России.

1.2. Цель Положения — установить организационные и технические меры, направленные на предотвращение пожаров и обеспечение пожарной безопасности на всех объектах (котельных), эксплуатируемых МУП "Теплосервис".

1.3. Настоящее Положение обязательно для исполнения всеми работниками предприятия, включая персонал, обслуживающий котельные.

2. Характеристика объектов

2.1. МУП "Теплосервис" эксплуатирует 33 котельные, из них:

13 котельных расположены в городском поселении Нарткала,

20 котельных — в сельских поселениях Урванского района.

2.2. Котельные относятся к категории пожароопасных объектов. Оборудование

работает с использованием газообразного топлива .

2.3. Все объекты подлежат обязательному обеспечению первичными средствами пожаротушения, системами противопожарной сигнализации, а также периодическим проверкам состояния противопожарной безопасности.

3. Ответственность за пожарную безопасность

3.1. Общую ответственность за пожарную безопасность на предприятии несёт руководитель МУП "Теплосервис".

3.2. За пожарную безопасность каждой котельной отвечает назначенное лицо из числа обслуживающего персонала — оператор или начальник смены, прошедший инструктаж и обучение мерам ПБ.

3.3. Назначается должностное лицо, ответственное за пожарную безопасность предприятия, приказом руководителя.

3.4. Все сотрудники предприятия обязаны:

знать и соблюдать требования пожарной безопасности;

уметь пользоваться первичными средствами пожаротушения;

принимать меры по предотвращению и ликвидации очагов возгорания.

4. Организация противопожарного режима

4.1. На всех котельных должны быть:

планы эвакуации при пожаре,

инструкции по действиям в случае пожара,

схемы размещения огнетушителей и средств связи с пожарной охраной,

журнал учёта инструктажей по ПБ.

4.2. Категорически запрещается:

хранение легковоспламеняющихся и горючих материалов в котельных;

курение и пользование открытым огнём;

самовольное изменение схем электропроводки, отключение систем ПС.

4.3. Регулярно (не реже 1 раза в квартал) проводятся:

осмотры и испытания ППС (огнетушители, пожарные краны и т.д.),
проверка состояния эвакуационных выходов,
инструктажи с персоналом.

5. Обучение и инструктаж

5.1. Все работники обязаны проходить:

вводный инструктаж по ПБ при приеме на работу,
первичный инструктаж на рабочем месте,
повторный инструктаж (не реже 1 раза в 6 месяцев),
внеплановый — при изменении условий или при ЧС.

5.2. Обучение правилам пожарной безопасности и действиям в случае пожара проводится под руководством ответственного за ПБ.

6. Пожарная сигнализация и средства пожаротушения

6.1. Все котельные должны быть оборудованы:

автоматической системой пожарной сигнализации (при наличии соответствующих технических условий),

средствами оповещения о пожаре и связи с МЧС,

достаточным количеством огнетушителей (расчет по нормам).

6.2. Средства пожаротушения должны проходить регулярную проверку и перезарядку в установленные сроки.

7. Порядок действий при пожаре

7.1. При обнаружении признаков возгорания:

незамедлительно сообщить по телефону 01, 101 или 112,

принять меры по эвакуации людей (если имеются) и отключению оборудования,

приступить к тушению пожара имеющимися средствами,

встретить пожарные подразделения, обеспечить доступ к месту пожара.

8. Контроль и ответственность

8.1. Контроль за соблюдением требований пожарной безопасности осуществляет:

руководитель МУП "Теплосервис",

ответственное лицо за ПБ,

комиссии по проверке состояния ПБ (планово и внепланово).

8.2. За нарушение требований пожарной безопасности работники несут дисциплинарную, административную, а в случае последствий — и уголовную ответственность согласно законодательству РФ.

9. Заключительные положения

9.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента утверждения руководителем МУП "Теплосервис".

9.2. Положение подлежит пересмотру не реже одного раза в 3 года, а также при изменении нормативных актов или условий эксплуатации.

Составил:

Начальник ПТО



А.Л. Березгов

Согласовано:

Зам. директора по тех. вопросам гл. инженер




Н.И. Тежаев

Зам.директора по правовым вопросам



О.А. Синичкина

Ознакомлены:



Г. Ю. Герасимов А. А.
Наиман З. А.